

Zápis o provedené tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti

místo zkoušky : Výstavba sociálního zařízení pro
" Areál Rybářské bašty "
p.p.č. 1/4 k.ú. Vikletice

investor : Rostislav Babáček
Tyršova 144
431 51 Klášterec nad Ohří

**předmět tlakové zkoušky
a zkoušky těsnosti :** - venkovní přípojka SV napojena na stávající potrubí SV
- vnitřní rozvody SV, TUV a CTUV

medium tlakové zkoušky : pitná voda

doba trvání tlakové zkoušky : 24 hodin

zkušební tlak tlakové zkoušky : 10 bar

předmět zkoušky těsnosti : - venkovní kanalizační potrubí napojené do stávající
kanalizační jímky
- vnitřní rozvody kanalizace


medium zkoušky těsnosti : pitná voda obarvená modrou skalcí

doba trvání zkoušky těsnosti : 24 hodin

zkušební tlak zkoušky těsnosti : 0,8 bar

datum provedení zkoušky : 24.8.2018 ukončení zkoušky

Dílo předáno bez závad.



převzal

ROSTISLAV BABÁČEK
Tyršova 144, Klášterec nad Ohří
IČO 498 76 301, DIČ CZ6992153568
mobil: +420 602 439 401
E-mail: r.babacek@seznam.cz

Topenářství - Vodoinstalatérství

Roman KOLBL

IČ: 13310364

DIČ: CZ6863081340



zkoušku a zápis provedl